



## **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Красноярскому краю**

### **ПРЕДПИСАНИЕ**

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области  
защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

28 декабря 2021 г.

№ 40345

г. Красноярск

Ведущим специалистом-экспертом отдела надзора за качеством и безопасностью питания, условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Крупенько Александром Сергеевичем при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 53» (МАОУ СШ № 53) юридический адрес: 660013, г. Красноярск, ул. Львовская, д. 43, ИНН 2462023278, ОГРН 1022402059074, ЕРНКМ № 24210041000101454400 на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия № 2013 от 09.12.2021, принятом заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Михаилом Робертовичем Аккертом в месте осуществления деятельности МАОУ СШ № 53 по адресу: г. Красноярск, ул. Львовская, д. 43, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 28.12.2021 № 40340).

Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и защиты прав потребителей предписываю МАОУ СШ № 53.

**1. Устранить нарушения:**

1.1. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.5.3 СП

2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в не обеспечении стен и потолков покрытием без дефектов и повреждений, а именно: стены в большом спортивном зале на первом этаже; стены и потолок между лестничным проходом 2 и 3 этажа (левое крыло 3 этажа, малая лестница), кабинета № 313, туалете для девочек (2 этаж); потолок медицинского кабинета (2 этаж), кабинетах №№ 302, 303, 307, 308, 315, 316, 318, коридоре третьего этажа, возле малой лестницы, с дефектами, трещинами, имеются следы протекания, нарушена целостность поверхности, отслоение краски, таким нарушением может стать недостаточная толщина перекрытий и перегородок, плохая герметизация швов, нарушение целостности кровли здания, тем самым не позволяет обеспечивать условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, а именно: пыльный воздух с содержанием микроорганизмов оказывает вредное воздействие на организм учащихся, вызывая заболевания верхних дыхательных путей, обострение хронических заболеваний, создает угрозу возникновения новых болезней у учащихся, таких как. Аллергия, бронхиальная астма и др. и является нарушением требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП – 2.4.3648-20);

1.2. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в не обеспечении полов без дефектов и повреждений, допускающих влажную обработку и дезинфекцию в кабинетах №№ 101, 201, 313, гардеробные комнаты 1-11 классов, в количестве семи штук.

1.3. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в не оборудовании туалетной кабины дверьми в туалете для мальчиков на втором этаже.

1.4. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.8.3., п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в части нарушения целостности оконных блоков, стеклопакетов в библиотеке (2 этаж), коридоре третьего этажа около малой лестницы, в количестве 8 штук, кабинетах №№ 112, 113, 109а, 111, 207, 216, 217, 301, 302, 303, 306, 307, 308, а именно: нарушена целостность деревянных рам, подоконников: множественные щели, трещины, зазоры, с отслоениями краски, оголяющие древесину, в которых скапливается грязь; ввиду ветхости и аварийного состояния окон невозможно обеспечить качественное мытье окон с применением моющих и дезинфицирующих средств, так же нарушена целостность стеклопакетов (трещины, стыки, зазоры), что может способствовать развитию массовых

инфекционных и неинфекционных заболеваний, привести к травматизму учащихся, является угрозой для жизни и здоровью обучающихся.

1.5. Ст. 28. Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и может привести к травматизму (далее - СП 2.4.3648-20), в части не обеспечения ровного, без дефектов покрытия проездов, подходов, дорожек со стороны хозяйственной зоны, игровых площадок дошкольного образовательного учреждения, фактически покрытие проездов, подходов, дорожек, лестницы аварийного выхода из столовой, центральной лестницы, лестницы аварийного выхода из кабинета № 201 имеет выбоины, ямы, крошится, не ровную поверхность.

Срок исполнения настоящего предписания: **01.12.2023 г.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАОУ СШ № 53 и (или) его руководителя.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю путем предоставления письменной информации в срок до **01.12.2023 г.**

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора  
за качеством и безопасностью питания,  
условиями воспитания и обучения



А.С. Крупенько

Отметка о вручении (направлении) предписания

(подпись)